



**Филиал ОАО «МОЭСК» -  
Восточные  
электрические сети**

142407, Российская Федерация,  
Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13  
Тел.: (496) 516-7223, тел./факс: (496) 516 7323,  
www.moesk.ru • e-mail: ves@moesk.ru  
ИНН/КПП 5036065113/503102002

10.12.2014

27-21/14-937-a

№

б/н

20.11.2014

На №

от

Дросовой Татьяне Геннадьевне

141071, г. Королев, ул. Исаева,  
д. 12/2, кв. 4.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

Филиал «Восточные электрические сети» ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – ВЭС филиал ОАО «МОЭСК») рассмотрел Ваше обращение от 05.12.2014г. № В-14-00-915304/903, и сообщает следующее:

Порядок технологического присоединения определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. ПП РФ от 27.12.2004 г. №861 (далее - Правила ТП).

По вопросу выставления ООО УК «Медвежье озеро» счетов за потери в электрических сетях в размере 27% сообщаем, что Вам необходимо адресовать данный вопрос в энергосбытовую организацию, так как договор энергоснабжения в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, заключается именно с энергосбытовой организацией, осуществляющей в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

По вопросу установки приборов учета электрической энергии сообщаем, что в соответствии с п. 144 постановления Правительства № 442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» - приборы учёта подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики смежных субъектов розничного рынка - потребителей, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности, а также в иных местах, определяемых в соответствии с разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учёта.

Только при отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности его следует устанавливать в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности.